

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITA'
UE Declaration of Conformity

Cliente: ___ **Ordine:** ___ **Commessa Comhas:** _____
Customer Order Comhas Job

PRESSURE AND DIFFERENTIAL Pressure switches ,gauges and transmitters Type/Serie AT1-AT2-AT3...

Articoli : _AT1xxxx,AT2xxxx,AT3xxxxx (S/N:)_ _____
Items

Con il presente certificato dichiariamo che il materiale fornito a fronte dell'ordine sopra citato è conforme alle seguenti direttive comunitarie e con la relativa legislazione nazionale di recepimento
We declare that products supplied as per above mentioned order conform with following european Community directives and with the relevant National laws

ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU Of The European Community Council

Si dichiara inoltre che sono state applicate le seguenti norme Armonizzate
We declare also that following harmonized standard have been applied

- EN 60079-0: 2012/A1:2013
- EN60079-1:2014
- EN 60079-31: 2014

L'apparato avrà la seguente marcatura:

The apparatus will have flwg marking:



II 2 G Ex d IIC T6 Gb



II 2 D Ex tb IIIC T85 Db IP66 (IP65)

Amb. Temp -60°C<ta< +60°C

Certificato di Esame CE del tipo N° BVI 14 ATEX 0072

EC type Examination Certificate

Ai fini della valutazione di conformità è stata seguita la procedura d'Esame CE del tipo (di cui all'allegato III-Modulo B) unitamente alla procedura relativa alla garanzia qualità prodotti (di cui all'allegato VII-Modulo E) della Direttiva 2014/34/EU

For the assessment of compliance was followed the procedure of EC-Type Examination (Annex III-Module B) together with the procedure relating to product quality assurance (Annex VII-Module E) of Directive 2014/34/EU

Organismo Notificato per la sorveglianza: Bureau Veritas Italia SpA (Organismo 1370)

Notified Body for surveillance

L'installatore e l'utilizzatore devono comunque seguire le istruzioni e le avvertenze indicate sui ns. manuali e operare seguendo le norme locali di sicurezza e le Direttive ATEX per una corretta installazione, che dovrà essere eseguita da personale qualificato e addestrato

Contractor and user must however comply with instructions and safety warning defined in our technical data sheets and manuals and comply with local safety rules and ATEX Directive for a correct installation that must be performed by qualified and well trained staff

Comhas srl
Il Direttore Generale

Riccardo Hassan

Comhas srl
Responsabile Qualità

Matteo Tardivo